



BUREAU
VERITAS

Einheitenzertifikat

Antragsteller: Huawei Technologies Co., Ltd.
Adresse: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129 P.R. China

Typ Erzeugungseinheit:	Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter	SUN2000-50KTL-M0	SUN2000-60KTL-M0
Technische Daten:	Nennwirkleistung:	50	60
	Nennscheinleistung:	50	60
	Max. Scheinleistung:	55	66
	AC-Nennspannung:	400 / 230 (3~ + (N) + PE)	480 (3~ + PE)
	Nennfrequenz:	50 Hz	
Firmware Version:	V300R001D01 oder höher		

Validiertes Einheitenmodell:	Modell-Datei:	Huawei_20-0275_0_TR4_SUN2000-50-60KTL-M0_V1.zip
	Identifikationsnummer (MD5):	50a3725f3ac55cde279e7f27007263de

Netzanschlussregel: **VDE-AR-N 4110:2018-11** – Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung) [1]
VDE-AR-N 4120:2018-11 – Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung) [2]

Mitgeltende Normen / Richtlinien: Technische Richtlinien: FGW TR 3 Rev. 25 [3], FGW TR 4 Rev. 09 [4], FGW TR 8 Rev. 09 [5]

Die im Zertifikat aufgeführte Erzeugungseinheit wurde nach den, in der Netzanschlussregel referenzierten, technischen Richtlinien geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt:

- Quasistationärer Betrieb
- Dynamische Netzstützung (Blindstromcharakteristik gemäß TAR Mittelspannung und TAR Hochspannung)
- Wirkleistungsabgabe und Netzsicherheitsmanagement
- Wirkleistungsanpassung in Abhängigkeit der Netzfrequenz
- Schutztechnik und Schutzeinstellungen auf Einheitenebene (Anmerkung im Anhang S.54) *
- Netzurückwirkungen

Es bestehen keine Einschränkungen und Abweichungen. (* Eine Prüfklemmleiste ist bei Bedarf separat nachzurüsten.)
Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätte nach ISO 9001 nachgewiesen.

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

- Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;
- den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;
- zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit.

Das Zertifikat besteht aus 86 Seiten (inklusive Anhang von 85 Seiten).

Projektnummer :	18TH0225	Zertifizierungsprogramm :	NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Zertifikatsnummer :	20-0275_0 **	Gültig bis :	2025-04-23
Ausstellungsdatum :	2020-04-24		

** Deutsche Übersetzung des Deckblatts des auf Englisch ausgestellten Zertifikats 20-0275_0.



Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH